



Россия, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта/Мальшева, строение 2/47
тел.: (343) 371-65-91, 371-35-59, тел./факс: 371-38-47
e-mail: dhsh1@ekadm.ru; http://артшкола1.екатеринбург.рф

Исх. от 09.01.2024 № 001
На вход. от _____ № _____

Государственному инспектору города Екатеринбурга по
пожарному надзору, старшему лейтенанту внутренней
службы

Л.А. Грибенко

от директора МБУК ДО ДХШ №1 имени П.П. Чистякова
Литовских И.В.

В ответ на Ваше Представление от 27.12.2023 сообщаю, что все нарушения закона, причины и условия им способствующие, выявленные в ходе проверки 11.12.2023 сотрудниками прокуратуры Октябрьского района города Екатеринбурга совместно с должностными лицами отделения НД и ПР (по Октябрьскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области, привлеченными в качестве специалистов устранены:

1. Запор на двери эвакуационного выхода возле лестничной клетки 1 этажа не имеет замка, закрывается только изнутри на засов. Для обеспечения свободного открывания дверей в период холодов, издан Приказ по школе от 20.12.2023 № 128-Д «О технической проверке эвакуационных выходов № 2 и № 3» с назначением лица, ответственного за ежедневное техническое открывание дверей эвакуационных выходов каждые 2 часа в период низких температур (-20 С).

2. Извещатели АПС, были демонтированы в ходе ремонта помещения библиотеки МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, связанного с заменой перекрытия 2 этажа (капитальный ремонт 2 этажа помещений, принадлежащих Демидовскому фонду). Извещатели были восстановлены 11.12.2023.

Приложение:

1. Копия Приказа от 20.12.2023 № 128-Д «О технической проверке эвакуационных выходов № 2 и № 3» на 1 л. в 1 экз.
2. Фото, подтверждающее отсутствие замка на эвакуационном выходе на 1 л. в 1 экз.
3. Фото, подтверждающее восстановление извещателей АПС на 1 л. в 1 экз.

Директор



И.В. Литовских